Přívodní řad
celková délka 1898 m
potrubí PEHD 100RC3 SDR 11 Ø 63 x 5,8 mm
o délce 1062 m (návin)

km 1,670

III/28031

443

k.ú.: Zliv u Libáně

k.ú.: Kopidlno

1428

obec Ledkov

stávající trafostanice, vnější VN

TS

řad 1
potrubí PEHD 100RC2 (3) SDR 11
Ø 63 x 5,8 mm o délce 686 m

II/280

1325/1

křížení s tratí AŽD Kopidlno - Dolní Bousov
v žkm 1,639
ocelová chránička D 108 x 4 mm o délce 14,50 m

řad 1
potrubí PEHD 100RC2 (3) SDR 11 Ø 63 x 5,8 mm

1367

702/3

703/7

703/8

804/2

navržená podzemní požární nádrž
o užitném objemu 14,10 m³, automaticky
doplňovaná z veřejného vodovodu

křížení s tratí AŽD Kopidlno - Dolní Bousov
v žkm 1,502
ocelová chránička D 108 x 4 mm o délce 13 m

obec Ledkov

800/7

řad 1 - 1
potrubí PEHD 100RC2 SDR 11 Ø 63 x 5,8 mm
o délce 27,4 m

k.ú.: Kopidlno

řad 1
potrubí PEHD 100RC2 (3) SDR 11 Ø 63 x 5,8 mm
o délce 686 m

1325/2

řad 1 - 2
potrubí PEHD 100RC3 SDR 11 Ø 63 x 5,8 mm
o délce 147 m

obec Ledkov

silnice Kopidlno

Přívodní vodovod Psinice - Ledkov
Celkový situační výkres 1 : 1000
(km 1,670 - 1,898, řad 1, řad 1 - 1, řad 1 - 2)

S

- pozemek dotčený stavbou
- navržený veřejný vodovod
- TS stávající trafostanice
- hranice pozemku - vnitřní kresba

Vypracoval Kreslil	Zodpovědný projektant profese	generální projektant	**PŘIBYL JAN** projekce vodohospodářské stavby zdravotní technika Vojice 2, 508 01 Hořice
Jan Přibyl			
Místo stavby : k.ú. Psinice, k.ú. Zliv u Libáně, k.ú. Kopidlno		Stupeň :	DPS
Investor : Město Kopidlno, náměstí Hilmarovo č.p. 13, 507 32 Kopidlno		Datum :	9/2018
Akce : **PŘÍVODNÍ VODOVOD PSINICE - LEDKOV**		Formát :	
		Arch. číslo :	3355
		Zak. číslo :	35/2017
Dílčí část :			
Obsah : Celkový situační výkres, přívodní řad km 1,670 - 1,898 řad 1, řad 1 - 1, řad 1 - 2		C.2.2	1 : 1000